

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Нальчик (МКОУ «СОШ № 21»)

03.08.2018г.

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию:

Члены комиссии:

Главный специалист Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик - Гаунов Р.Х.,

Главный специалист Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик - Теммоева Ш.И.,

Директор МКОУ - Казакова З.М.

инспектор ПДН ОП №1 УМВД России по г.о. Нальчик – Беспанеева З.Б

Ведущий специалист МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик - Ульбашев А.М.

Инспектор ООС ПОО УВО г.о. Нальчик-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»- Хужоков О.Ф.

Раздел 1. Общие сведения:

1.1. Адрес места расположения: 360005, г. Нальчик, ул. Тимирязева, 7

1.2. Информация о собственнике/правообладателе: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Нальчик в лице директора Казаковой Зухры Магаметовны - 91-17-29

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика: Здание состоит из 3 этажей. Кровля мягкая односкатная. Здания имеет 1 основной вход, 5 запасных выходов. Электроэнергия в здании отключается в электрощитовой, расположенной в служебном помещении.

1.4. Основное функциональное назначение: дошкольная ступень и начальная школьная ступень.

1.5. Режим работы (функционирования): рабочие дни - 07 ч. 00 м., 19 ч. 00 м. (режим работы с детьми). Школа с 8.00 – 18.00 ч.

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра площадь 17304 кв.м.

1.7. Прилегающие объекты: частный жилой сектор, ООО «ДРСУ», пятиэтажные жилые дома

1.8. Наличие рядом критических элементов и потенциально опасных участков: нет

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 750

Раздел 2. Организация охраны техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: МКОУ «СОШ № 21»

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер 2 снаружи здания и 24 внутри здания, из них находится в исправном состоянии 26.

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится нет

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеоинформации: осуществляется с 2 камер, 26 камер не ведут запись по причине отсутствия жесткого диска.

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет 30 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: часть территории, коридоры и учебные классы

2.1.7. Дополнительная информация нет

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется
(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика: Система оповещения представляет собой звуковые оповещатели «ROXTON» - 20 шт., блок речевого оповещения – «ROXTON»микшер с микрофоном. Световые указатели «Выход» в количестве - 47 шт. установлены над основными и запасными эвакуационными выходами.

2.3. Система освещения: имеется
(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика: категория по надежности – 3, распределительная сеть 220 В. Заземление и защита в соответствии с ПУЭ.

2.3.2. Достаточность освещения: достаточное
(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции: имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции находится в рабочем состоянии
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции 1 шт.

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация _____
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация _____
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: _____

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ФГКУ «УВО ВНГ РФ» по КБР
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ФГКУ «УВО ВНГ РФ» по КБР. Договор № 003/01-17 от 01.01.2017 г.
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация: отсутствует
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Пожарная сигнализация: имеется

Система автоматизированной пожарной сигнализации в составе: блок бесперебойного питания РИП-12 RS с акк.бат. 17А/ч установлены в здании, приемно-контрольный прибор «соната -КЛ» (2шт.),извещатели ИП212-14-447 шт.,
(имеется/ не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО «Сервис ПРО», Договор № 81Н от 01.01.2017 г.
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи: имеются
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 1

2.9. Средства радиосвязи: не требуются.
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение: имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 531 метр

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения металлическое ограждение – состояние удовлетворительное, Ж/бетонные плиты - состояние удовлетворительное
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: не имеется;

Раздел 3. Организация физической охраны:

- 3.1. Физическая охрана: осуществляется
(осуществляется/не требуется)
- 3.1.1. Физическая охрана осуществляется штатным сторожем
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)
- 3.1.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточно, с 8.00 до 08.00ч.
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)
- 3.1.3. Пропускной режим обеспечивается
(обеспечивается/не обеспечивается)
- 3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 1/1
(по штату/фактическое)
- 3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны по порядку несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится
(проводится/не проводится)
- 3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:
- 3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется.
(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)
- 3.2.2. Специальными средствами: не требуется.
(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)
- 3.2.3. Служебным транспортом не требуется.
(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности:

- 4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности назначен
(назначено/не назначено)

Приказ № 0110305 от 28.08.2017 года, Стручаев Геннадий Владимирович
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

- 4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

4.2.1. Паспорт безопасности имеется, 2017 г.
(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: имеются Приказ № 0110305 от 28.08.2017 года, Стручаев Геннадий Владимирович

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

- 4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима имеется

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется (только для территорий))

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется.

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта имеется.

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.3. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях проводятся.

(проводятся/не проводятся / не требуется (для территорий))

4.3.1. Периодичность проведения учений/тренировок: 1 раз в квартал

4.3.2. Последнее учение (тренировка) проведено: в декабре, перед новогодними праздниками 2017 года; Тема: «Отработка действий персонала при пожаре во время проведения массовых мероприятий»

(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено не проводилось:

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов в _____:

5.2. Количество предотвращенных террористических актов в _____:

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта 300 человек.

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта 20000000 рублей.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования:

присвоена (не присвоена) 1 (первая) категория

(первая, вторая или третья)

6.2. Выводы о надежности охраны и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

Установить СКУД систему контроля управления доступом помещений в соответствии с ПН РФ от 07 октября 2018г №1235

Члены комиссии:

Гаунов Р.Х.

Тиммеева Ш.И.

Бесланеева З.Б.

Ульбашев А.М.

Хужоков О.Ф.

Руководитель ОУ Казакова З.М.



(Handwritten signatures of the commission members over horizontal lines)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 21» городского округа Нальчик
дошкольное структурное подразделение № 36

03.08.2018г.

Состав межведомственной комиссии по обследованию;

Члены комиссии:

Главный специалист Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик - Гаунов Р.Х.,

Главный специалист Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик - Теммоева Ш.И.

Директор МКОУ «СОШ № 21» - З.М. Казакова

инспектор ПДН ОП № 2 УМВД России по г.о. Нальчик – Бесланеева З.Б.

(должность представителя территориального подразделения МВД по КБР, Ф.И.О.)

Ведущий специалист МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик - Ульбашев А.М.

(должность представителя территориального подразделения ГУ МЧС России КБР, Ф.И.О.)

Инспектор ОООО ПОО УВО г.о. Нальчик-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»- Хужоков О.Ф.

Раздел 1. Общие сведения:

1.1. Адрес места расположения: **360009, г. Нальчик, ул. Кл. Цеткин, 97**

1.2. Информация о собственнике/правообладателе: **дошкольное структурное подразделение № 36 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» городского округа Нальчик » в лице директора Казаковой Зухры Магаметовны - 88(662)-91-16-19**

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика: **Здание состоит из 2 этажей. Кровля мягкая, покрытие рубероид. Здания имеет 2 основных входа, 5 запасных выходов. Электроэнергия в здании отключается в электрощитовой, расположенной в служебном коридоре.**

1.4. Основное функциональное назначение: **реализация образовательной программы дошкольного общего образования.**

1.5. Режим работы (функционирования): **рабочие дни - 07 ч. 00 м., до 19 ч. 00 м. (режим работы с детьми).**

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра **площадь 6447 кв.м.**

1.7. Прилегающие объекты: **котельная «Каббалктеплоэнерго», частный жилой сектор.**

1.8. Наличие рядом критических элементов и потенциально опасных участков: **нет**

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: **180**

Раздел 2. Организация охраны техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: **имеется**

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: **МКОУ «СОШ № 21»**

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер **2**, из них находится в исправном состоянии **2**

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится **нет**

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеoinформации: **осуществляется**

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет **30** дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: **территория со стороны входа на территорию детского сада**

2.1.7. Дополнительная информация **нет**

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: **имеется**

(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика: **Система оповещения представляет собой звуковые оповещения «ROXTON» - 1 шт., блок речевого оповещения - «ROXTON». Световые указатели «Выход» в количестве – 36 шт. установлены над основными и запасными эвакуационными выходами.**

2.3. Система освещения: **имеется**

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика: категория по надежности – 3, распределительная сеть 220 В. Заземление и защита в соответствии с ПУЭ.

2.3.2. Достаточность освещения: _____ **достаточное**

(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции: **имеется**

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции _____ **находится в рабочем состоянии**

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции **1 шт.**

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация _____ **отсутствует**

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация **в нерабочем состоянии**

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: **–**

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного **« УВО »** по г. Нальчику №399 от **09.01.2018г.**

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ФГУП «Охрана ФСВНГ.РФ» Дог. №5/ТО/2018 от 16.10. 2017г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация: **имеется**

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Пожарная сигнализация: **имеется**

Система автоматизированной пожарной сигнализации в составе: блок бесперебойного питания РИП-12 RS с акк.бат. 17А/ч установлены в здании, приемно-контрольный прибор «соната -КЛ» (2шт.)

(имеется/ не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: **ООО «Сервис - ПРО», Договор № 8/11 от 11.01.2018 г.**

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи: **имеются**

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: **2**

2.9. Средства радиосвязи: **не требуются.**

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение: **имеется**

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению **1105 метров**

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения комбинированное, бетонный и железный забор. Имеются въездные ворота закрытые на навесные замки.

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: не имеется.

Раздел 3. Организация физической охраны:

3.1. Физическая охрана: осуществляется

(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется штатным сторожем. дневной вахтер

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточно, с 8.00 до 08.00ч.

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 1

(по штату/фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится

(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется.

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами: не требуется.

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом не требуется.

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности назначен

(назначено/не назначено)

Приказ № 01-10-306 от 28.08.2017г. Хашукаевой Е.Х.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

4.2.1. Паспорт безопасности имеется, 2017 г. .

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: имеется Приказ № 01-10-306 от 28.08.2017г. Хашукаевой Е.Х.

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима имеется.

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется (только для территорий))

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) _____ **имеется.**

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта _____ **имеется.**

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях _____ **проводятся.**

(проводятся/не проводятся / не требуется (для территорий))

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: **1 раз в квартал**

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено: **в декабре, перед новогодними праздниками 2017 года; Тема: «Отработка действий персонала при пожаре во время проведения массовых мероприятий»**

(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено **проводилось: 09.08.2017г.**

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов в _____: _____

5.2. Количество предотвращенных террористических актов в _____: _____

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта **50 человек.**

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта **10000000 рублей. Десять миллионов рублей**

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования:

присвоена (не присвоена) 3 (третья) **категория**

(первая, вторая или третья)


6.2. Выводы о надежности охраны и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

1. Дооборудовать систему видеонаблюдения дополнительными видекамерами, в соответствии с ПП РФ от 07 октября 2018г №1235 пункта 22(д).

2. Обеспечить охрану объекта путем привлечения сотрудников охранных предприятий в соответствии с ПП РФ от 07 октября 2018г №1235 пункта 18(г).

Члены комиссии:

Гаунов Р.Х.
Теммоева Ш.И.
Бесланеева З.Б.
Ульбашев А.М.
Кужоков О.Ф.
Мазакова З.М.



Руководитель МКОУ «СОШ №21»



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования,
науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики
от 25.05.2018 г. № 431
«О подготовке организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность в Кабардино-Балкарской
Республике, к началу 2018/2019
учебного года»

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2018-2019 учебного года
составлен «03» августа 2018 года

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Спелняя
общеобразовательная школа №21 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 1970 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация городского округа Нальчик Кабардино Балкарской Республики
(учредитель организации)

Юридический адрес:

360009, городской округ Нальчик, ул. Тимирязева, 7

Фактический адрес:

школа - 360009, городской округ Нальчик, ул. Тимирязева, 7

дошкольное структурное подразделение - 360009, городской округ Нальчик, ул. К Петкин.
97

Казакова Зухра Магаметовна, (8662) 91 16 19

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом МКУ «Департамент образования Местной
администрации городского округа Нальчик от «08» июня 2018 г. № 169

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с «01» по «13» августа 2018 г. комиссией МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского округа Нальчик

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Ульбашев И.Х., заместитель Главы местной администрации г.о. Нальчика;

Заместитель председателя комиссии:

Барокв Э.А., руководитель Департамента образования Местной администрации г.о.
Нальчика,

Члены комиссии:

Сабанчиева В.С., заместитель руководителя ДО;

Гаунов Р.Х., главный специалист ДО;

Теммеева Ш.И., главный специалист ДО;

Арипшева З.Х., ведущий специалист ДО;

Представители Государственного пожарного надзора, Управления федеральной службы
Роспотребнадзора, УВД г. Нальчика, ФСБ, МЧС, ГИБДД (по согласованию).

проведена приемка готовности

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №21 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №21 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики утвержден приказом МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик» № 373 от 15.12.2015г;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 13 октября 2015г. № 07-АГ 034364 (школа), от 13 октября 2015г. № 07-АГ 034348. (детсад), подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 13 октября 2015г. № 07-АГ 034349 (школа), от 13 октября 2015г. (детсад) № 07-АГ 034363 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано 20.11.2015 г Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

Серия 07А01 № 0000547, срок действия свидетельства с «20» ноября 2015г до «18» апреля 2025 г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «07» марта 2013 г., серия 07Л01, № 0000124, регистрационный номер 1589, Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «__» _____ 20__ года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «04» мая 2017 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации -2 единицы, в том числе общежитий 0 единиц на __ -- __ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов – устройство водосточной системы здания школы, в том числе:

Кровля здания МКОУ «СОШ «21», выполнены ООО «ФЭФЭстройсервис».

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:
(всего)

Здание школы и здание детского сада выполнены собственными силами,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства не имеются;

(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на двух объектах образовательной организации:
(всего)

детский сад: ремонт забора по периметру территории детского сада, замена дверей (13 штук), оконных блоков (3 шт), ремонт водопровода, косметический ремонт помещений групповых комнат;

школа: ремонт рекреации начальных классов, замена оконных блоков (17 шт), замена электропроводки и электроприборов, ремонт и обустройство кабинета домоводства
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется

Проведение работ необходимо

Замена оконных блоков (180шт), замена кровли на шатровую 3000 кв.м, ремонт фасада здания 3400 кв.м, замена радиаторов отопления 200шт. по школе

Замена кровли – 800 кв м, ремонт фасада -1000 кв м, ремонт фундамента – 100 кв м – детскому саду

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

❖ реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

❖ реализация программ дополнительного образования (художественной, научно-технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-педагогической направленности);

❖ осуществление присмотра и ухода за детьми в дошкольных группах, ГПД;

б) проектная допустимая численность обучающихся – 540 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 665 человек, в том числе ___ -- ___ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2017 - 2018 годов – 72 человек; из них поступивших в вузы - 18 человек, профессиональные образовательные организации - 23 человек, продолжают обучение в 10 классе – 27, работают - 1 человек; не работают 2 человек; 1 чел готовится к итоговой аттестации в сентябре 2018г.

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 75 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего – 25; количество обучающихся - 665 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 19 классов, 504 обучающихся;

во 2 смену - 6 классов, 161 обучающийся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации: всего 87 чел

педагогических работников - 49 человек 56.3 %;

научных работников - _____ - _____ человек _____ %;

инженерно-технических работников - 1 человек 1.1 %;

административно-хозяйственных работников - 5 человек 5.7 %;

производственных работников - 20 человек 22.9 %;

учебно-воспитательных работников – 12 человек 14 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 чел __ %;

к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год- имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	12	6	80	+	имеются	удовл	удовл	
2	Кабинеты иностранного языка	3	2	60	+	имеются	удовл	удовл	
3	Кабинет физики	1	1	75	+	+	имеются	удовл	
4	Кабинет химии...	1	1	60	+	+	имеются	удовл	
5	Кабинет биологии	1	1	75	+	+	имеются	удовл	
6	Кабинет информатики	1	1	75	+	+	имеются	удовл	
7	Кабинет математики	1	1	75	+	+	имеются	удовл	
8	Каб русского языка	1	1	75	+	+	имеются	удовл	
9.	Каб кабардинского языка	1	1	75	+	+	имеются	удовл	
10	Кабинет балкарского языка	1	1	75	+	+	имеются	удовл	
11	Кабинет истории	1	1	75	+	+	имеются	удовл	
12	Кабинет ОБЖ	1	1	75	+	+	имеются	удовл	
13	Кабинет географии	1	1	65	+	+	имеются	удовл	
14	Кабинет технологии	1	1	75	+	+	имеются	удовл	
15	Физкультурный зал	1	1	75	+	+	имеются	удовл	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

актовый зал имеется, типовое помещение, емкость – 170 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется, приспособленное помещение (типовое помещение), емкость – 25 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля - швейная мастерская – 1; кулинария – 1, состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена,
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 125 единиц. из них подлежит списанию - 10 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 25 единиц (при наличии финансовых средств).

Основные недостатки: **физический и моральный износ техники;**

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются, _____ обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние
(имеются, не имеются)

удовлетворительное
(неудовлетворительное),

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» июля 2018 г. № _____, школьная комиссия.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные,

тренажеры

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

комплект – классов 7; доска ученическая - 7; шкаф книжный - 20, стол письменный 10, стулья для актового зала 30 шт, компьютерные столы 25 шт, столы со скамейками для столовой -5 комплектов, шкафы для лабораторного оборудования 30 шт;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 5; стулья офисные - 20; кровати - 20, шкафчики для переодевания дошкольников -20 штук;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 8016; фонд учебников - 2183, 68 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 5833.

Основные недостатки: _

недостаточное количество учебников, учебных пособий, художественной литературы.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное :
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 17.3 га:

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется футбольное поле, баскетбольная площадка, полоса препятствий с гимнастическими снарядами, состояние неудовлетворительное и требует реконструкции..

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: требуется полная реконструкция

7. Медицинское обслуживание в организации _____ организовано ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 3 человек, в том числе: 2 фельдшера в школе и детском саду, 1 врач - в детском саду

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «29» октября 2015 г, № ЛО-07-000812, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 4 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 8 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется:
(имеется, не имеется)

Секундомер, динамометр кистевой для возрастных, оториноскоп с набором воронок, холодильник, комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот", аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу), травматологическая укладка, зонды желудочные разных размеров, корцанг, сейф для хранения медикаментов, стетофонендоскоп, кондиционер, бикс большой, бикс малый, тонометр с возрастными манжетами (при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____.

8. Питание обучающихся -: организовано
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в 1 помещении
(количество смен) (количество столовых)
столовых на 60 посадочных мест. Буфет _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются _____;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 61 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 23 детей, что составляет 3.6 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций по заключенным договорам

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)
Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов организовано _____,
(организовано, не организовано)
санитарным нормам соответствует _____.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное _____,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены _____.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются _____.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:
(имеется, не имеется)

хлебопечи 2шт. _____;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное _____;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется _____.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется _____;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован _____,
(организован, не организован)

в коридорах имеются кулера с водой и одноразовыми стаканами, так же при входе в столовую установлены 2 сан. прибора .

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется _____,
(имеется, не имеется)

ФГУП «Центр дезинфекции» г.Нальчик №559 от 09.01.2018г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____.

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано _____;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется _____;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - ___ - ___ человек, ___ - ___ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортн ого средства	Количеств о	Год приобрете ния	Соответств ие требованиям м ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы	Техническ ое состояние	Примечани е

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - ,

установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____, количество - _____ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации
выполнены _____:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа, вахтеры, вневедомственная охрана

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

охрана здания. ОВО «УВО по Нальчику - Филиал ФГКУ «УВО ВМГ России по КБР» №399 от 09.01.2018г.:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС _____;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением обеспечивает оборудована _____
(обеспечивает, не обеспечивает) (оборудована, не оборудована)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована _____.
(организована, не организована)

Основные недостатки: требуется дооборудовать систему видеонаблюдения.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20__ году приемка состояние пожарной безопасности _____,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки _____ и предписания б) требования пожарной безопасности _____;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы _____.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена Система автоматизированной пожарной сигнализации в составе: блок бесперебойного питания РИП-12 RS с акк.бат. 17А/ч установлены в здании, приемно-контрольный прибор «соната-КЛ» (2шт.)извещатели ИП212-14. 447шт. .

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещения людей о пожаре и вывод сигнала о возгорании на пульт Диспетчера МЧС

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии ;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № от «11» июля 2018 года, выданного ООО КЪАМА»

Электротехническая лаборатория соответствует

(наименование организации, проводившей приемку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

требуется замена электропроводки и электроприборов.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное. Опрессовка отопительной системы проведена

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива _____.(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно

МУП «ВОЛОКАНАЛ».

16. Газоснабжение образовательной организации: централизованное ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик».

17. Канализация: централизованная МУП «ВОЛОКАНАЛ».

II. Заключение комиссии

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Спелная общеобразовательная школа №21 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики
(полное наименование организации)

к новому 2018-2019 учебному году готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии Ульбашев И.Х.

Зам. председателя комиссии Бароков Э.А.

Члены комиссии:

Сабанчиева В.С.

Гаунов Р.Х.

Теммиева Ш.И.

Арипшева З.Х.

Бессманцева З.Б.

Мухометова Д.В.

Малишев А.М.

Тюгарева В.И.

Тютюров Р.М.



МКОУ «СОШ №21» г.Нальчик

Акт

проверки работоспособности установки пожарной автоматики

«31» 07 2018 г.

Комиссия в составе: директора МКОУ «СОШ № 21» г.о.Нальчик, Казаковой З.М.

(должность фамилия инициалы)

Директора ООО «Сервис-Про» Аппаева С.А.

(должность фамилия инициалы)

составили настоящий акт на предмет проверки работоспособности установки пожарной автоматики, установленной в: здании МКОУ «СОШ № 21» ДСП № 36 г.о.Нальчик,, расположенном по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.Клавы Цеткина, д.97

1. Тип установки: автоматическая пожарная сигнализация

2. Марка приемно-контрольного прибора: "Сигнал-20М" – 2 шт.

3. Тип извещателей: дымовые точечные пожарные извещатели ИП 212-141, ручные пожарные извещатели ИПР 513-10, пожарные извещатели пламени «Пульсар 1-01Н».

4. Результаты испытаний работоспособности технических средств пожарной автоматики: режимы работы установки автоматической пожарной сигнализации соответствуют паспортным данным на оборудование («Норма» – при отсутствии тревог и неисправностей; «Пожар1» – при срабатывании одного извещателя в пожарном ШС; «Пожар2» – при срабатывании двух ИП в пожарном ШС; «Неисправность ШП» – при коротком замыкании или обрыве пожарного ШС). Система оповещения людей о пожаре работает в штатном режиме.

5. Результаты испытаний работоспособности технических средств пожарной автоматики, обеспечивающих включение оповещения людей о пожаре: включение системы оповещения людей о пожаре III типа, состоящей из блоков речевого оповещения "Соната-К" со звуковыми оповещателями "Соната-3" и световыми указателями «Выход», осуществляется в автоматическом режиме от сигнала, сформированного автоматической пожарной сигнализацией, что соответствует требованиям п. 3.3 СП 3.13130.2009.

6. Монтажная организация: ООО "Сервис-Про"

(наименование организации, осуществившей восстановительный ремонт УПА)

7. Результаты измерения:

сопротивление шлейфа сигнализации 4,8-4,9 кОм

сопротивление изоляции шлейфа сигнализации замеры не проводились

8. Заключение о работоспособности УПА: работоспособна во всех режимах

Неисправна по причине: _____

Директор
МКОУ «СОШ № 21» о.г.Нальчик

З.М.Казакова
(подпись)

З.М.Казакова
(фамилия инициалы)

Директор
ООО "Сервис-Про"

С.А.Аппаев
(подпись)

С.А.Аппаев
(фамилия инициалы)

Акт

проверки работоспособности установки пожарной автоматики

«31» 07 2018 г.

Комиссия в составе: директора МКОУ «СОШ № 21» г.о.Нальчик, Казаковой З.М.
(должность фамилия инициалы)

Директора ООО «Сервис-Про» Аппаева С.А.
(должность фамилия инициалы)

составили настоящий акт на предмет проверки работоспособности установки пожарной автоматики, установленной в: здании МКОУ «СОШ № 21» г.о.Нальчик, расположенном по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.Тимирязева, дом 7.

1. Тип установки: автоматическая пожарная сигнализация

2. Марка приемно-контрольного прибора: "Сигнал-20М" – 2 шт.

3. Тип извещателей: дымовые точечные пожарные извещатели ИП 212-141, ручные пожарные извещатели ИПР 513-10, пожарные извещатели пламени «Пульсар 1-01Н».

4. Результаты испытаний работоспособности технических средств пожарной автоматики: режимы работы установки автоматической пожарной сигнализации соответствуют паспортным данным на оборудование («Норма» – при отсутствии тревог и неисправностей; «Пожар1» – при срабатывании одного извещателя в пожарном ШС; «Пожар2» – при срабатывании двух ИП в пожарном ШС; «Неисправность ШС» -- при коротком замыкании или обрыве пожарного ШС). Система оповещения людей о пожаре работает в штатном режиме.

5. Результаты испытаний работоспособности технических средств пожарной автоматики, обеспечивающих включение оповещения людей о пожаре: включение системы оповещения людей о пожаре III типа, состоящей из блоков речевого оповещения "Соната-К" со звуковыми оповещателями "Соната-3" и световыми указателями «Выход», осуществляется в автоматическом режиме от сигнала, сформированного автоматической пожарной сигнализацией, что соответствует требованиям п. 3.3 СП 3.13130.2009.

6. Монтажная организация: ООО "Сервис-Про"
(наименование организации, осуществившей восстановительный ремонт УПА)

7. Результаты измерения:

сопротивление шлейфа сигнализации 4,8-4,9 кОм

сопротивление изоляции шлейфа сигнализации замеры не проводились

8. Заключение о работоспособности УПА: работоспособна во всех режимах

Неисправна по причине: _____



Директор
МКОУ «СОШ № 21» г.о.Нальчик

Директор
ООО "Сервис-Про"



З.М. Казакова
(подпись)

З.М.Казакова
(фамилия инициалы)

С.А. Аппаев
(подпись)

С.А.Аппаев
(фамилия инициалы)